

## **ZEYİLNAME 01**

Güzelyurt Belediyesi'nin 2021/03 ihale kayıt numaralı, Belediye Merkez Binası Projesi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Temini ve Montaj İşleri İhalesi dokümanlarında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

“Mekanik Şartname”nin “3. PROJE KAPSAMINDAKİ EKİPMANLAR” ana başlığı altındaki “3.3 Değişken Debili (VRV-VRF) Klima ve Havalandırma Sistemi” alt başlığında yer alan “İç ünite klima cihazlarında ses şiddeti yüksek hızda dahi 40 dBA'yı geçmeyecektir.” paragrafına “İç ünite klima cihazlarında 10kW soğutma kapasitesinden daha büyük kapasiteli cihazlarda ses şiddeti yüksek hızda 40-50 dBA aralığında olacaktır.” cümlesi ilave edilmiştir.