



GÜZELYURT BELEDİYESİ

MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ VE KAFE PROJESİ

Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi



1. Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi

1. Tesisat KIB-TEK ve IEE Wiring Regulations 16.Tesisat Yönetmenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Müteahhit proje ve şartnamenin öngördüğü elektrik işlerini kontrol mühendisinin kabul edebileceği düzgünlükte I.sınıf işçilikle yürütmekle yükümlüdür. Elektrik işleri, KTEMB'ne kayıtlı en az 4. sınıf bir firma tarafından icra edilecektir.
3. Elektrik tesisatı işleri, sayaç pozisyonundan itibaren tüm elektrik malzemesinin temini ve işçiliklerini kapsamaktadır. Bu aşamada binanın sadece karkası yapılacaktır.
4. Plaka döşemelerinde 5/8" HG borular kullanılacaktır.Lamba kutuları birbirleri ile irtibatlanacak olup switch kutularına ve şaltere inişler bir tamam döşenecektir.Farklı ışık devreleri en az bir noktadan komşu ışık devresi lamba kutusu ile irtibatlandırılacaktır.Elektrik müteahhidi boru döşeme şemasını hazırlayıp kontrol mühendisine verecektir. Kontrol mühendisinin onayı alınmadan döküm yapılmayacaktır.
5. Lamba kutuları PVC ve somunlu olacaktır.
6. Ana dağıtım panolarından sayaç dolabına gidecek olan borular ile katlar arasındaki elektrik ve zayıf akım için gerekli irtibat boruları projede ifade edildiği şekilde usulüne uygun olarak döşenecektir.Söz konusu hatlar için Müze binası için 3", kafeterya binası için ise 2" lik PVC borular
7. kullanılacaktır.İrtibat boruları bu aşamada bina dışındaki ilk rögarda sonlandırılacaktır.Yine aynı şekilde ana dağıtım panolarının topraklanması için de 1" lik PVC boru döşenip aynı rögarda sonlandırılacaktır.
8. Proje ve şartname bir bütün olup her ikisi de müteahhiti bağlamaktadır.
9. Anlaşmazlık olması durumunda son söz kontrol mühendisininindir.